



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหนองพลับ โทร. ๐ ๓๒๕๒ ๘๐๗๓ ต่อ ๑๐๕

ที่ ปข ๕๓๔๐๑/๒๖๐

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานสรุปผลการลดใช้พลังงานของเทศบาลตำบลหนองพลับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองพลับ (ผ่านปลัดเทศบาลตำบลหนองพลับ)

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ได้เห็นชอบแนวทางประหยัดพลังงานในหน่วยงานภาครัฐ โดยมีเป้าหมายให้หน่วยงานราชการลดการใช้พลังงานลงร้อยละ ๒๐ (รวมไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง) ทั้งนี้ ให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งดำเนินการตามแนวทางการประเมินผลประหยัดพลังงานร้อยละ ๒๐ และรายงานผลการใช้พลังงานผ่าน www.report.energy.go.th เป็นประจำทุกเดือน นั้น

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหนองพลับ จึงขอรายงานสรุปผลการลดใช้พลังงานของเทศบาลตำบลหนองพลับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสุดารัตน์ ชูรัตน์)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(นางณัชชาріย์ โต๊ะเจริญ)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการแทน

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(นางสาวณัฐนิชา สิ้นสมุทร)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(นางสาวณัฐนิชา สิ้นสมุทร)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลหนองพลับ

(นายเกรียงไกร ทวีกาญจน์)


นายกเทศมนตรีตำบลหนองพลับ



รายงาน

สรุปผลการลดใช้พลังงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)



จัดทำโดย :

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหนองพลับ



รายงานสรุปผลการลดใช้พลังงานตามมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานราชการลดการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงลงร้อยละ ๒๐ ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของการประเมินผลตัวชี้วัดการลดใช้พลังงานของหน่วยงานราชการ ที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ร่วมกับสำนักนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงานดำเนินการในช่วงที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓) โดยมีเป้าหมายลดลงใช้พลังงานเป็นร้อยละ ๒๐ พร้อมทั้งให้รายงานผลการประหยัดพลังงานผ่าน www.e-report.energy.go.th เพื่อกระทรวงพลังงานจะได้รายงานผลต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป โดยได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน และกำหนดแนวทางปฏิบัติลดการใช้พลังงานอย่างเป็นระบบ นั้น

คำสั่งเทศบาลตำบลหนองพลับ ที่ ๓๔๙/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานลดการใช้พลังงานเทศบาลตำบลหนองพลับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยได้ติดตามการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงผ่านระบบ www.e-report.energy.go.th ตามกำหนดแล้ว ในการนี้ จึงขอรายงานผลการลดใช้พลังงานตามมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อทราบ ดังนี้

สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

Google YouTube Maps

 **e-report.energy.go.th**
โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ

หน้าแรก | บทนำโครงการ | เป้าหมายและหลักการ | ขั้นตอนการดำเนินงาน | FAQ | Dashboard

สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร

แสดงเป็นแผนที่

หน่วยงาน	กลุ่มไฟฟ้า				กลุ่มน้ำมัน			
	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ประหยัด	ประหยัด %	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ประหยัด	ประหยัด %
เทศบาลตำบลหนองพลับ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ
เทศบาลตำบลหนองพลับ	126,235.47	56,574.23	58.47 %	ไม่พบ	5,714.72	14,067.67	-146.17 %	ไม่พบ
เทศบาลตำบลหนองพลับ	51,942.98	71,328.00	-37.32 %	ไม่พบ	5,309.20	7,476.36	-40.82 %	ไม่พบ
เทศบาลตำบลหนองพลับ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ
เทศบาลตำบลหนองพลับ	62,332.90	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ
เทศบาลตำบลหนองพลับ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ
เทศบาลตำบลหนองพลับ	54,431.23	39,656.36	27.14 %	ไม่พบ	2,797.80	11,325.95	-304.82 %	ไม่พบ
เทศบาลตำบลหนองพลับ	76,153.15	413.60	99.45 %	ไม่พบ	2,741.07	24,191.69	-546.65 %	ไม่พบ
เทศบาลตำบลหนองพลับ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ
เทศบาลตำบลหนองพลับ	50,741.11	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	4,768.12	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ
เทศบาลตำบลหนองพลับ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	15,221.24	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ
เทศบาลตำบลหนองพลับ	22,466.15	42,567.65	41.25 %	ไม่พบ	3,371.15	13,444.69	-268.82 %	ไม่พบ
เทศบาลตำบลหนองพลับ	48,754.71	66,614.70	-37.10 %	ไม่พบ	3,125.62	19,692.15	-536.35 %	ไม่พบ
เทศบาลตำบลหนองพลับ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ
เทศบาลตำบลหนองพลับ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ
เทศบาลตำบลหนองพลับ	20,003.15	148,066.27	-111.51 %	ไม่พบ	80,338.23	18,943.21	76.42 %	ไม่พบ
เทศบาลตำบลหนองพลับ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ
เทศบาลตำบลหนองพลับ	76,096.75	39,679.37	47.85 %	ไม่พบ	6,173.52	9,190.25	-48.87 %	ไม่พบ
เทศบาลตำบลหนองพลับ	43,378.41	27,001.00	37.75 %	ไม่พบ	18,001.69	3,320.51	82.39 %	ไม่พบ
เทศบาลตำบลหนองพลับ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ
เทศบาลตำบลหนองพลับ	41,072.47	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	6,625.12	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ
เทศบาลตำบลหนองพลับ	42,024.27	39,872.63	28.24 %	ไม่พบ	8,697.26	9,148.75	-5.19 %	ไม่พบ
เทศบาลตำบลหนองพลับ	ไม่ระบุ	23,025.15	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	4,379.64	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ
เทศบาลตำบลหนองพลับ	96,018.21	50,126.33	47.79 %	ไม่พบ	5,642.50	17,319.33	-243.47 %	ไม่พบ
เทศบาลตำบลหนองพลับ	71,807.02	46,294.54	35.65 %	ไม่พบ	19,162.92	9,518.12	50.07 %	ไม่พบ
เทศบาลตำบลหนองพลับ	44,333.60	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	6,150.27	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ
เทศบาลตำบลหนองพลับ	109,334.13	86,974.82	35.7 %	ไม่พบ	2,077.11	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ
เทศบาลตำบลหนองพลับ	ไม่ระบุ	23,942.05	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ
รวม, ทั้งหมด	37,724.61	17,010.00	54.91 %	ไม่พบ	4,329.90	2,566.83	40.26 %	ไม่พบ

จากรูปภาพข้างต้น สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗) ดังนี้

๑. เทศบาลตำบลหนองพลับมีการใช้ไฟฟ้าจริงที่ ๖๖,๘๔๔.๒๒ กิโลวัตต์ เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้าที่ ๔๘,๗๕๔.๗๑ กิโลวัตต์ คิดเป็นร้อยละ -๓๗.๑๐ ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าเทศบาลตำบลหนองพลับมีการใช้พลังงานไฟฟ้า ผลประเมินคือไม่ผ่าน

๒. เทศบาลตำบลหนองพลับมีการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจริงที่ ๑๙,๙๔๓.๒๑ ลิตร เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่ ๓,๑๒๕.๖๒ ลิตร คิดเป็นร้อยละ - ๕๓๖.๓๖ ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าเทศบาลตำบลหนองพลับมีการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ผลประเมินคือไม่ผ่าน

e-report.energy.go.th โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ									
สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบ ๖ เดือน (กันยายน ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)									
สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบ ๖ เดือน (กันยายน ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)									
หน่วยงาน	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประเมิน	ผลประเมิน	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประเมิน	ผลประเมิน	
เทศบาลตำบล กว.5	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ประเมินไม่ได้อ	รายงานไม่ลง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ประเมินไม่ได้อ	รายงานไม่ลง	
เทศบาลตำบลคำชะอี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ประเมินไม่ได้อ	รายงานไม่ลง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ประเมินไม่ได้อ	รายงานไม่ลง	
เทศบาลตำบลคำชะอี	190,293.34	ไม่ผ่าน	ประเมินไม่ได้อ	รายงานไม่ลง	6,820.58	14,590.57	-112.5 %	ไม่ผ่าน	
เทศบาลตำบลคลองวัง	54,270.34	84,888.00	-56.42 %	ไม่ผ่าน	5,307.98	6,751.94	-27.20 %	ไม่ผ่าน	
เทศบาลตำบลคลองวัง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ประเมินไม่ได้อ	รายงานไม่ลง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ประเมินไม่ได้อ	รายงานไม่ลง	
เทศบาลตำบลคลองวัง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ประเมินไม่ได้อ	รายงานไม่ลง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ประเมินไม่ได้อ	รายงานไม่ลง	
เทศบาลตำบลคลองวัง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ประเมินไม่ได้อ	รายงานไม่ลง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ประเมินไม่ได้อ	รายงานไม่ลง	
เทศบาลตำบลคลองวัง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ประเมินไม่ได้อ	รายงานไม่ลง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ประเมินไม่ได้อ	รายงานไม่ลง	
เทศบาลตำบลคลองวัง	81,781.49	499.60	99.39 %	ผ่าน	3,778.40	24,972.67	-561.05 %	ไม่ผ่าน	
เทศบาลตำบลคลองวัง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ประเมินไม่ได้อ	รายงานไม่ลง	ไม่ผ่าน	20,119.20	ประเมินไม่ได้อ	รายงานไม่ลง	
เทศบาลตำบลคลองวัง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ประเมินไม่ได้อ	รายงานไม่ลง	ไม่ผ่าน	16,357.69	ประเมินไม่ได้อ	รายงานไม่ลง	
เทศบาลตำบลคลองวัง	85,195.72	96,024.00	-47.29 %	ไม่ผ่าน	2,913.76	15,855.81	-444.51 %	ไม่ผ่าน	
เทศบาลตำบลคลองวัง	75,230.70	42,898.42	42.93 %	ผ่าน	3,374.52	14,100.25	-317.84 %	ไม่ผ่าน	
เทศบาลตำบลคลองวัง	51,138.87	71,496.90	-39.81 %	ไม่ผ่าน	3,125.22	22,216.17	-610.87 %	ไม่ผ่าน	
เทศบาลตำบลคลองวัง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ประเมินไม่ได้อ	รายงานไม่ลง	2,570.45	26,338.91	-924.68 %	ไม่ผ่าน	
เทศบาลตำบลคลองวัง	295,351.53	194,268.78	34.22 %	ผ่าน	4,161.66	185,357.47	-1,423.14 %	ไม่ผ่าน	
เทศบาลตำบลคลองวัง	85,895.60	ไม่ผ่าน	ประเมินไม่ได้อ	รายงานไม่ลง	60,356.11	22,230.50	72.3 %	ผ่าน	
เทศบาลตำบลคลองวัง	75,816.50	ไม่ผ่าน	ประเมินไม่ได้อ	รายงานไม่ลง	4,863.16	ไม่ผ่าน	ประเมินไม่ได้อ	รายงานไม่ลง	
เทศบาลตำบลคลองวัง	46,501.59	33,172.00	28.65 %	ผ่าน	16,904.73	3,813.61	79.83 %	ผ่าน	
เทศบาลตำบลคลองวัง	44,282.16	31,614.60	28.61 %	ผ่าน	6,809.58	5,671.90	16.71 %	ไม่ผ่าน	
เทศบาลตำบลคลองวัง	45,982.15	33,230.60	27.73 %	ผ่าน	8,696.03	13,354.90	-53.57 %	ไม่ผ่าน	
เทศบาลตำบลคลองวัง	ไม่ผ่าน	24,140.41	ประเมินไม่ได้อ	รายงานไม่ลง	ไม่ผ่าน	4,255.06	ประเมินไม่ได้อ	รายงานไม่ลง	
เทศบาลตำบลคลองวัง	99,774.76	56,289.62	43.58 %	ผ่าน	5,044.92	23,129.67	-358.47 %	ไม่ผ่าน	
เทศบาลตำบลคลองวัง	73,422.12	50,645.25	31.0 %	ผ่าน	10,150.05	ไม่ผ่าน	ประเมินไม่ได้อ	รายงานไม่ลง	
เทศบาลตำบลคลองวัง	47,702.70	10,711.30	60.78 %	ผ่าน	6,100.20	2,521.93	59.25 %	ผ่าน	
เทศบาลตำบลคลองวัง	107,900.04	86,115.15	53.1 %	ผ่าน	7,055.19	ไม่ผ่าน	ประเมินไม่ได้อ	รายงานไม่ลง	
เทศบาลตำบลคลองวัง	41,431.34	19,320.00	53.37 %	ผ่าน	4,332.60	3,167.25	26.44 %	ผ่าน	

จากรูปภาพข้างต้น สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบ ๖ เดือน (เมษายน - กันยายน ๒๕๖๗) ดังนี้

๑. เทศบาลตำบลหนองพลับมีการใช้ไฟฟ้าจริงที่ ๗๑,๔๔๖.๙๐ กิโลวัตต์ เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้าที่ ๕๑,๑๓๔.๘๗ กิโลวัตต์ คิดเป็นร้อยละ -๓๘.๘๑ ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าเทศบาลตำบลหนองพลับมีการใช้พลังงานไฟฟ้า ผลประเมินคือไม่ผ่าน


๒. เทศบาลตำบลหนองพลับมีการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจริงที่ ๒๒,๒๑๖.๑๗ ลิตร เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่ ๓,๑๒๕.๖๒ ลิตร คิดเป็นร้อยละ - ๖๑๐.๘๗ ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าเทศบาลตำบลหนองพลับมีการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ผลประเมินคือไม่ผ่าน

ข้อมูลค่าไฟฟ้าเปรียบเทียบค่าระหว่างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และ พ.ศ. ๒๕๖๗

เดือน	ค่าไฟฟ้า						ผลการประเมิน
	ค่ามาตรฐาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (หน่วย)	ค่ามาตรฐาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (หน่วย)	ค่าต่าง (หน่วย)	ค่าเพิ่มขึ้น/ ลดลง	
ตุลาคม	๕,๖๖๙.๒๕	๙,๗๐๐.๒๐	๘,๔๓๐.๕๘	๑๓,๕๘๖.๐๐	+๓,๘๘๕.๘๐	เพิ่มขึ้น	รอบ ๖ เดือน (ต.ค. ๖๕ - มี.ค. ๖๗) ผลการประเมินคือไม่ผ่าน
พฤศจิกายน	๕,๖๙๓.๘๘	๑๑,๘๑๑.๐๙	๘,๓๘๐.๐๐	๙,๔๖๐.๕๐	๒,๓๕๐.๕๙	ลดลง	
ธันวาคม	๕,๓๖๓.๗๕	๙,๒๖๗.๒๑	๘,๒๕๙.๐๑	๑๐,๑๖๔.๓๐	+๘๙๗.๐๙	เพิ่มขึ้น	
มกราคม	๕,๖๕๙.๗๘	๗,๘๑๘.๓๐	๘,๑๔๙.๘๖	๘,๓๙๔.๐๐	+๕๗๕.๗๐	เพิ่มขึ้น	
กุมภาพันธ์	๕,๘๘๙.๑๔	๙,๐๘๓.๑๐	๘,๒๖๗.๐๑	๘,๒๘๗.๕๐	๗๙๕.๖๐	ลดลง	
มีนาคม	๖,๒๑๑.๐๙	๕,๙๕๗.๙๐	๘,๖๐๙.๘๒	๑๖,๙๕๒.๔๐	+๑๑,๑๙๔.๕๐	เพิ่มขึ้น	รอบ ๖ เดือน (เม.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๗) ผลการประเมินคือไม่ผ่าน
เมษายน	๘,๖๔๐.๖๖	๑๘,๓๒๙.๔๐	๘,๘๘๘.๐๙	๑๐,๔๑๙.๓๐	๗,๙๑๐.๑๐	ลดลง	
พฤษภาคม	๘,๘๖๕.๗๗	๑๓,๕๔๕.๖๐	๘,๔๖๒.๔๐	๑๓,๓๒๖.๓๐	๒๑๙.๓๐	ลดลง	
มิถุนายน	๘,๕๕๖.๓๒	๑๓,๓๓๖.๕๐	๘,๐๗๙.๐๕	๑๓,๔๓๘.๕๐	+๑๐๒.๐๐	เพิ่มขึ้น	
กรกฎาคม	๘,๔๕๖.๘๖	๑๓,๕๕๕.๖๐	๘,๓๓๐.๒๑	๑๑,๓๑๑.๘๐	๒,๒๓๓.๘๐	ลดลง	
สิงหาคม	๘,๖๓๓.๙๖	๑๓,๕๔๐.๕๐	๘,๕๐๕.๕๓	๑๒,๔๙๕.๐๐	๑,๐๔๕.๕๐	ลดลง	
กันยายน	๕,๑๖๖.๙๖	๑๓,๕๘๖.๔๐	๘,๕๐๕.๕๓	๑๐,๕๐๖.๐๐	๓,๐๘๐.๔๐	ลดลง	

ข้อมูลค่าน้ำมันเปรียบเทียบค่าระหว่างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และ พ.ศ. ๒๕๖๗

เดือน	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง						ผลการประเมิน
	ค่ามาตรฐาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ลิตร)	ค่ามาตรฐาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ลิตร)	ค่าต่าง (ลิตร)	ค่าเพิ่มขึ้น/ลดลง	
ตุลาคม	๑,๖๘๔.๐๕	๒,๘๔๘.๕๕	๕๒๐.๙๔	๒,๘๖๐.๓๐	+๑๑.๓๖	เพิ่มขึ้น	รอบ ๖ เดือน (ต.ค. ๖๕ - มี.ค. ๖๗) ผลการประเมินคือไม่ผ่าน
พฤศจิกายน	๑,๖๘๔.๐๕	๓,๒๘๒.๗๕	๕๒๐.๙๔	๓,๘๑๗.๖๖	+๕๓๖.๗๑	เพิ่มขึ้น	
ธันวาคม	๑,๖๙๔.๓๔	๓,๓๕๑.๓๕	๕๒๑.๓๔	๓,๒๐๗.๓๐	-๑๔๔.๐๔	ลดลง	
มกราคม	๑,๖๙๔.๓๔	๓,๒๕๒.๒๐	๕๒๑.๓๔	๓,๑๖๑.๔๘	-๔๒.๘๖	ลดลง	
กุมภาพันธ์	๑,๗๑๔.๙๑	๓,๐๖๒.๗๙	๕๒๑.๓๔	๓,๕๑๖.๕๕	+๓๙๔.๘๑	เพิ่มขึ้น	
มีนาคม	๑,๗๐๔.๖๓	๓,๕๘๙.๓๑	๕๑๙.๗๒	๓,๓๒๖.๘๖	-๒๖๒.๔๕	ลดลง	
เมษายน	๕๑๗.๒๘	๓,๒๕๔.๖๖	๕๑๙.๗๒	๕,๖๑๘.๗๕	+๒,๓๖๑.๐๗	เพิ่มขึ้น	รอบ ๖ เดือน (เม.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๗) ผลการประเมินคือไม่ผ่าน
พฤษภาคม	๕๑๘.๕๐	๓,๐๐๕.๖๒	๕๑๙.๗๒	๓,๖๓๑.๗๐	+๑,๑๑๒.๐๘	เพิ่มขึ้น	
มิถุนายน	๕๑๘.๕๐	๔,๕๒๒.๒๒	๕๑๙.๗๒	๔,๙๒๗.๔๗	+๑,๔๐๗.๒๕	เพิ่มขึ้น	
กรกฎาคม	๕๑๘.๕๐	๓,๓๙๓.๗๗	๕๒๐.๙๔	๑,๘๘๒.๗๐	-๑,๕๑๑.๐๗	ลดลง	
สิงหาคม	๕๑๘.๕๐	๓,๕๗๖.๕๕	๕๒๒.๕๖	๓,๐๒๒.๕๕	-๒,๐๕๓.๐๐	ลดลง	
กันยายน	๑๑๓.๙๔	๓,๕๒๔.๕๐	๕๒๒.๕๖	๓,๑๓๓.๐๐	-๒,๐๐๘.๐๐	ลดลง	

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน
(นางสาวสุดารัตน์ ชูรัตน์)
คณะทำงานและเลขานุการ